



GRUPPO EMERGENZA LED UNIVERSALE



QUESTO KIT EMERGENZA LED UNIVERSALE, si adatta autonomamente alla fonte luminosa led , riconoscendo il suo consumo, è in grado di alimentare da minimo 3W a max 25W, da minimo 3h ad un massimo di 1h. Estrema facilità d'installazione, già dotato di sistema per verifica di funzionamento a distanza, oltre che da pulsante.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II d'isolamento
- Uscita in tensione costante 200÷310VDC
- Alimenta tubi a LED T8 - T5 - Plafoniere Led sino a 60W (accensione al 50% e tutti i sistemi led compatibili).
- Ingresso per inibizione remota, pulsante di prova e Led di segnalazione multifunzione
- Ingresso per Batteria 7,2V 4A/h o 8A/h
- Alimentazione: 190÷250V/AC




Schemi tipo per collegamento gruppo emergenza


Schema 1



Schema 2



Schema 3



AVVERTENZE- Guida all'installazione

Effettuare i collegamenti dell'impianto e assicurarsi che il jumper "local inhibition" J1 sia inserito prima di collegare la batteria all'alimentatore.

Collegare la batteria all'alimentatore rispettando la polarità. Posizionare la batteria lontano da fonti di calore e dall'alimentatore

La batteria è operativa dopo 30 ore di ricarica , dopo 4 anni o 500 cicli di vita sostituire e smaltire negli appositi contenitori

Dare tensione all'impianto e togliere il ponticello "local inhibition" J1 per attivare l'apparecchio

Effettuare periodicamente (ogni tre mesi) un ciclo di scarica e ricarica della batteria per ottenere la massima efficienza e durata del sistema.

Prova dell'impianto tramite il pulsante test

Prima di ogni operazione di manutenzione inserire il jumper "local inhibition" e disinserire tutte le alimentazioni, compresa la batteria.

COLLEGAMENTI

1-2 Ingresso rete per carica batteria, soglia di intervento secondo EN60598-2-22. La tensione deve essere sempre presente.

3 - 4 Carico Led, massimo 60W. Durante il funzionamento in emergenza circa 42% del flusso nominale a scendere fino al 10% dopo 3h indipendente dalla potenza del carico

5 - 6 Alimentazione del carico in funzionamento normale : 24V dall'alimentatore

Rest Mode: Permette sia lo spegnimento che la riaccensione delle lampade durante il funzionamento in emergenza. Al rientro della tensione di rete il sistema si predisporrà ad un nuovo intervento in emergenza.

INSTALLATION ADVICES

Make all system connections and insert the jumper "local inhibition" before any battery is connected.

Connect then the battery to the driver respecting polarity. Place battery away from heat sources and also from the driver.

Battery is ready for use after 30 hours charge. Battery replacement after 4 years or 500 life cycles.

For system operation give tension and remove the "local inhibition" jumper J1

Make periodically (every three months) a discharge and recharge cycle of the battery to get the max. system efficiency and life duration

System check by the test push indicated

Before making any maintenance to the system, insert the "local inhibition" jumper J1 and disconnect main power and battery as well

CONNECTIONS

1-2 main input for battery charger. Activation threshold according to standard EN60598-2-22. Tension always on.

3- 4 Led load: max 60W. In emergency mode consider 42% of the nominal power down to 10% after 3 hours operation, no matter the load connected.

5 - 6 In standard operation load is powered by 24V driver.

Rest mode: For switch off and switch on again the lamps while functioning in emergency mode. When main tension is back again, the system will set itself up for a new emergency intervention.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Alle Systemverbindungen stellen und den Jumper J1 "lokale Hemmung" stecken, bevor eine Batterie angeschlossen ist

Batterie an den Treiber mit Achtung auf die Polarität anschliessen. Batterie weg von Wärmequellen und auch von dem Treiber legen.

Batterie ist fertig zur Verwendung nach einer 30 Stunden Ladung. Batteriewechsel nach 4 Jahren Betrieb oder 500 Lebenszyklen

Für den Systembetrieb Spannung geben und den Jumper J1 "lokale Hemmung" entfernen

Ein Entladung und Wiederaufladungszyklus regelmäßig (jede drei Monaten), um das max. Systemeffizienz und Lebensdauer zu haben

Systemcheck durch den angegebenen Tasteranschluß.

Vor jeder Wartung an das System den Jumper J1 einsetzen und Hauptspannung trennen, auch die Batterie.

ANSCHLÜSSE

1-2 Haupteingang für Ladegerät. Eintretungsschwelle gemäß der Norm EN60598-2-22. Spannung immer an.

3- 4 Led-Ausgangsleistung: max 60W. In Notbeleuchtung von 42% bis zum 10% von dem angegebene Flux nach 3 Betriebsstunden, unabhängig vom Load

5 - 6 Hauptversorgung für Standardbetrieb. Auf diese Linie gibt es die Möglichkeit, einen Schalter anzuschliessen, um den Last bei Standardbetrieb an oder auszuschalten

Rest mode: für Aus und Wiederanschaltung der Leuchten beim Notbetrieb. Wenn Hauptschaltung ist wieder da, ist das System noch fertig für einen neuen Notfallintervention.

NOTICE D'INSTALLATION

Effectuer les branchements de l'installation et s'assurer que le jumper "local inhibition" J1 soit inséré avant de connecter la batterie à l'alimentation.

Brancher la batterie à l'alimentation en respectant la polarité. Positionner la batterie loin d'une source de chaleur et de l'alimentation.

La batterie est opérationnelle 30 heures après la mise en charge; la changer et la recycler (conteneurs appropriés) après 4 ans d'utilisations ou 500 cycles de vie.

Mettre l'alimentation sous tension et ôter le jumper "local inhibition" J1 avant de brancher l'appareil.

Pour une efficacité maximale et une durée de vie plus longue du système, effectuer tous les trois mois un cycle de déchargement-chargement de la batterie.

Test de l'installation par le bouton-poussoir.

Avant chaque opération de maintenance, insérer le jumper "local inhibition" et débrancher toutes les alimentations, y compris la batterie.

BRANCHEMENTS

1-2 Entrée du réseau pour charger la batterie, seuil d'intervention conformément à la norme EN60598-2-22. La tension doit toujours être présente.

3-4 Charge Led, max 60W. En mode urgence environ 42% du flux nominal à descendre jusqu'à 10% après 3h indépendamment de la puissance de la charge.

5-6 Alimentation de la charge en fonctionnement mode normal; 24V de l'alimentation.

Rest Mode: permet l'extinction et l'allumage des ampoules pendant le fonctionnement en mode urgence. Au retour de la tension de réseau le système se repositionnera pour une éventuelle autre urgence.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Realice todas las conexiones del sistema e inserte el puente "inhibición local J1" ANTES de conectar la batería.

Conectar la batería al driver respetando la polaridad. Coloque la batería lejos de fuentes de calor y también de otros drivers.

La batería estará lista para ser utilizada tras 30 horas de carga. Reemplace la batería tras 4 años o 500 ciclos de recarga.

Para operar el sistema, conecte la tensión y quite el puente "inhibición local" J1.

Realice periódicamente (cada 3 meses) un ciclo de descarga y recarga de la batería para obtener la máxima eficiencia y vida útil del sistema.

Verificación del sistema mediante el pulsador test indicado.

Antes de realizar cualquier mantenimiento en el sistema, inserte el puente "inhibición local" J1 y desconecte la tensión y la batería.

CONEXIONES DEL BLOQUE TERMINAL

1-2 Entrada principal para el cargador de batería. Umbral de activación de acuerdo al estándar EN60598-2-22. La tensión debe estar conectada.

3-4 En modo de emergencia 42% de la potencia nominal, bajando al 10% tras 3 horas de operación con independencia de la carga conectada.

5-6 Alimentación principal en operación estándar: 24V desde el alimentador

Modo Descanso: Para apagar y encender de nuevo las lámparas mientras se encuentran funcionando en modo emergencia. Cuando retorna la tensión principal, el sistema se restablecerá para una nueva intervención de emergencia.



Made in Italy